


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ งป.๕๗ (วิธีพิเศษ)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๑๑,๖๔๐.- บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๙ ก.ค.๕๖ เป็นเงิน ๙๑๑,๖๔๐.- บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน
หกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง เป็นราคาที่สืบทราบจากท้องตลาดในปัจจุบัน
(ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาแอร์)
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ ร.อ.  ร.น. น.ช่างเขียน ผชฝ.กสน.๑ ชรก.ผพธ.กสน.รร.ตท.
(เอกกรินทร์ สุนทรโกติน)
 - ๕.๒ ร.ท.  ประจํา ผชก.กสน.๑ ชรก.คลัง ผพธ.กสน.รร.ตท.
(ธนงค์ ขาววิเศษ)
 - ๕.๓ ร.ต.  น.ปฏิบัติการภาพ ผสอ.กสน.๑
(รังสรรค์ บินรามัน)

รายละเอียดการจ้างเหมาบริการ

วงรอบล้างบำรุงรักษา

๑. เดือน ต.ค.๒๕๕๖	ล้าง	จำนวน ๘๘ เครื่อง	พร้อมตรวจเช็คระบบให้สมบูรณ์
๒. เดือน พ.ย.๒๕๕๖	ล้าง	จำนวน ๘๘ เครื่อง	พร้อมตรวจเช็คระบบให้สมบูรณ์
๓. เดือน ธ.ค.๒๕๕๖	ล้าง	จำนวน ๘๘ เครื่อง	พร้อมตรวจเช็คระบบให้สมบูรณ์
๔. เดือน ม.ค.๒๕๕๗	ล้าง	จำนวน ๘๘ เครื่อง	พร้อมตรวจเช็คระบบให้สมบูรณ์
๕. เดือน ก.พ.๒๕๕๗	ล้าง	จำนวน ๘๘ เครื่อง	พร้อมตรวจเช็คระบบให้สมบูรณ์
๖. เดือน มี.ค.๒๕๕๗	ล้าง	จำนวน ๘๘ เครื่อง	พร้อมตรวจเช็คระบบให้สมบูรณ์
๗. เดือน เม.ย.๒๕๕๗	ล้าง	จำนวน ๘๘ เครื่อง	พร้อมตรวจเช็คระบบให้สมบูรณ์
๘. เดือน พ.ค.๒๕๕๗	ล้าง	จำนวน ๘๘ เครื่อง	พร้อมตรวจเช็คระบบให้สมบูรณ์
๙. เดือน มิ.ย.๒๕๕๗	ล้าง	จำนวน ๘๘ เครื่อง	พร้อมตรวจเช็คระบบให้สมบูรณ์
๑๐. เดือน ก.ค.๒๕๕๗	ล้าง	จำนวน ๘๘ เครื่อง	พร้อมตรวจเช็คระบบให้สมบูรณ์
๑๑. เดือน ส.ค.๒๕๕๗	ล้าง	จำนวน ๘๘ เครื่อง	พร้อมตรวจเช็คระบบให้สมบูรณ์
๑๒. เดือน ก.ย.๒๕๕๗	ล้าง	จำนวน ๘๘ เครื่อง	พร้อมตรวจเช็คระบบให้สมบูรณ์
รวมทั้งหมด ๑,๐๖๕ เครื่อง			

ล้างแบบระบบอัดฉีดน้ำแรง

๑. ล้างถาดน้ำทิ้งพร้อมซ่อมบำรุง
๒. ล้างอัดฉีดน้ำแรงคอยส์เย็น ลงน้ำยาเคมีฆ่าเชื้อ
๓. ล้างอัดฉีดน้ำแรงคอยส์ร้อน ลงน้ำยาเคมีฆ่าเชื้อ
๔. ล้างมอเตอร์โบว์คอยส์เย็น ลงน้ำยาเคมีฆ่าเชื้อ
๕. ล้างทำความสะอาดโครงคอยส์เย็น และโครงคอยส์ร้อน
๖. ไล่อะไรระบบท่อเดินน้ำทิ้ง
๗. ตรวจเช็คระบบให้คงสภาพสมบูรณ์
๘. เติมน้ำยา R ๒๒ ให้เต็มระบบทุกเครื่อง

..... น.ประธานกรรมการ
..... กรรมการ
..... กรรมการ

หมายเหตุ

๑. ผู้รับจ้างต้องส่งช่างที่มีความชำนาญ พร้อมอะไหล่อื่นๆ หากมีการชำรุดจะต้องซ่อมให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

๒. รายการอะไหล่อุปกรณ์วงจรไฟฟ้า ที่ผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองในการล้าง

อัดฉีดน้ำแรง ๑ ครั้ง ต่อ ๑ ปี มีดังนี้ แม่็กเนติก , แคปสตาร์ท , แคปรัน , รีเลย์ , ไทเมอร์ ,
สายหลักคอม , มอเตอร์แฟนคอยล์ , มอเตอร์คอนเดนซิ่งค์ , รัมคอนโทรล และ น้ำยาอาร์ ๒๒
พร้อมเปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์วงจรไฟฟ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ตรวจถูกต้อง

ร.ต. *hmt* *ohw*

(นราธิป สีนบุรีสุทธิ)


นายทหารสุขาภิบาล ผยย.กสน.๗ ปฏิบัติหน้าที่

หน.ผยย.กสน.รร.ตท.

hmtประธานกรรมการ
ร.ต.กรรมการ
ร.ต. *ohw*กรรมการ

รายละเอียดจำนวนเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งภายใน รร.ตท.



๑. อาคารกองบัญชาการ	จำนวน ๕๗ เครื่อง
๒. อาคาร กรม.นร.๑	จำนวน ๔๐ เครื่อง
- กองพัน นร.ที่ ๑	จำนวน ๒๔ เครื่อง
- กองพัน นร.ที่ ๑ ร้อย ๒	จำนวน ๑๔ เครื่อง
- กองพัน นร.ที่ ๑ ร้อย ๓	จำนวน ๑๗ เครื่อง
- กองพัน นร.ที่ ๒	จำนวน ๑๔ เครื่อง
- กองพัน นร.ที่ ๒ ร้อย ๒	จำนวน ๑๑ เครื่อง
- กองพัน นร.ที่ ๒ ร้อย ๓	จำนวน ๑๖ เครื่อง
- กองพัน นร.ที่ ๓	จำนวน ๑๓ เครื่อง
- กองพัน นร.ที่ ๓ ร้อย ๒	จำนวน ๑๒ เครื่อง
- กองพัน นร.ที่ ๓ ร้อย ๓	จำนวน ๑๖ เครื่อง
- กองพัน นร.ที่ ๔	จำนวน ๑๔ เครื่อง
- กองพัน นร.ที่ ๔ ร้อย ๒	จำนวน ๑๐ เครื่อง
- กองพัน นร.ที่ ๔ ร้อย ๓	จำนวน ๑๗ เครื่อง
๓. อาคาร ส่วนการศึกษา	
- อาคาร ๑๕	จำนวน ๑๐๗ เครื่อง
- อาคาร ๑๗	จำนวน ๗๒ เครื่อง
- อาคาร ๑๘	จำนวน ๗๘ เครื่อง
- อาคาร ๑๙	จำนวน ๘๕ เครื่อง
- อาคาร ๒๐	จำนวน ๑๕ เครื่อง
- อาคาร ๒๑	จำนวน ๔๑ เครื่อง
- อาคาร ๒๒	จำนวน ๖๖ เครื่อง
๔. อาคาร กสป.๑	จำนวน ๓๔ เครื่อง
๕. อาคาร กพล.๑	
- อาคารสนามกีฬา	จำนวน ๒ เครื่อง
- อาคารสระว่ายน้ำ	จำนวน ๔ เครื่อง
- อาคารศูนย์กีฬา	จำนวน ๕๒ เครื่อง


 ร.ต.อ. Prachan Kramkarn ประธานกรรมการ
 ร.ท. Prachan Kramkarn กรรมการ
 ร.ต. Prachan Kramkarn กรรมการ

/๖. อาคาร กสน.๑ ...

๖. อาคาร กสน.๑	จำนวน ๒๘ เครื่อง
- อาคารสื่อสาร	จำนวน ๑๖ เครื่อง
- อาคารขนส่ง	จำนวน ๔ เครื่อง
- อาคารโรงซักกรีด	จำนวน ๒ เครื่อง
- อาคารโรงประกอบอาหาร	จำนวน ๗ เครื่อง
๗. อาคารกองพยาบาล	จำนวน ๖๒ เครื่อง
๘. อาคารกองร้อยบริการ	จำนวน ๙ เครื่อง
๙. อาคารโรงผลิตน้ำประปา	จำนวน ๑ เครื่อง
๑๐. อาคารโถม	จำนวน ๔ เครื่อง
๑๑. อาคารสโมสรสัญญาบัตร	จำนวน ๑๖ เครื่อง
๑๒. อาคารศูนย์การท่องเที่ยว	จำนวน ๕ เครื่อง
๑๓. อาคารสโมสร นตท.	จำนวน ๒๘ เครื่อง
๑๔. หอประชุมนวนครินทร์	จำนวน ๕ เครื่อง
๑๕. อาคารสนามยิงปืนมาตรฐาน (ชัยสิทธิ์)	จำนวน ๒ เครื่อง
๑๖. อาคารเรียนประวัติศาสตร์	จำนวน ๒ เครื่อง
๑๗. อาคารกองวิชาทหาร	จำนวน ๔๓ เครื่อง
รวมเครื่องปรับอากาศทั้งหมดจำนวน	๑,๐๖๕ เครื่อง

ตรวจถูกต้อง

ร.ต.  ร.ท. ประธานกรรมการ
 ร.ท.  กรรมการ
 ร.ท.  กรรมการ

ร.ต. 

(นราธิป สิ้นบริสุทธิ์)

นายทหารสุขาภิบาล ผยย.กสน.๑ ปฏิบัติหน้าที่
 ทน.ผยย.กสน.รร.ตท.