

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบผลิตน้ำดื่ม R.O. งบ.๕๗ (วิธีพิเศษ)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙,๔๒๕.๕๐.- บาท (สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๙ ก.ค.๕๖ เป็นเงิน ๓๙,๔๒๕.๕๐.- บาท (สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อย
ยี่สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง เป็นราคасีบทราบจากท้องตลาดปัจจุบัน
(ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ธร วอเตอร์พาร์ท)

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ ร.อ.




ร.น.

น.ช่างเขียน ผชฝ.กสธ.๗ ชรภ.พพช.กสธ.รร.ตท.

(เอกринทร์ สุนทรโภคิน)

๕.๒ ร.ท.



ประจำ ผอภ.กสธ.๗ ชรภ.คลัง พพช.กสธ.รร.ตท.

(ธนกร ขำวิเศษ)

๕.๓ ร.ต.



น.ปฏิบัติการภาพ ผสอ.กสธ.๗

(รังสรรค์ บินรามณ)

รายละเอียดความต้องการบำรุงรักษา เครื่องผลิตน้ำดื่ม RO

โรงอาหาร และประกอบอาหาร ผพธ.กสธ.ตท.

โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

งบ. ๒๕๕๗

ให้มีการบำรุงรักษา โดยไม่รวมอะไหล่ มีระยะเวลา ๑ ปี โดยเครื่องดังกล่าวจะต้องได้รับการบำรุงรักษา ตามขั้นตอนดังนี้

๑. ในวงรอบระยะเวลา ๑ ปี (๑ ต.ค. ๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๕๗) จะต้องดำเนินการดังนี้.-

- | | | |
|-----|---|-------------|
| ๑.๑ | เปลี่ยนสารกรองแมงกานิส ถังกรอง ขนาด ๑๒ นิ้ว | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑.๒ | เปลี่ยนสารกรอง คาร์บอน ถังกรอง ขนาด ๑๒ นิ้ว | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑.๓ | เปลี่ยนสารกรอง เรซิน ถังกรอง ขนาด ๑๒ นิ้ว | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑.๔ | ถังแมมเบรน ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร | จำนวน ๒ ตัว |
| ๑.๕ | เปลี่ยนไส้กรองกลิ่น ก่อนเข้าหัวจ่าย | จำนวน ๒ ตัว |
| ๑.๖ | เปลี่ยนไส้กรองไยโพลี ขนาด ๕ ไมครอน ๒๐ นิ้ว | จำนวน ๘ ตัว |

๒. ในวงรอบระยะเวลา ๔ เดือน จะต้องดำเนินการดังนี้.-

- | | | |
|-----|-------------------------------------|--------------|
| ๒.๑ | ถังและตรวจเช็ค เครื่องกรอง แมงกานิส | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๒ | ถังและตรวจเช็ค เครื่องกรอง คาร์บอน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๓ | ถังและตรวจเช็ค เครื่องกรอง เรซิน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๔ | ถังแมมเบรน ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร | จำนวน ๒ ตัว |
| ๒.๕ | ตรวจเช็คระบบอเตอร์ปั๊มน้ำ | จำนวน ๔ ชุด |
| ๒.๖ | ตรวจเช็คระบบการทำงานของเครื่อง | จำนวน ๑ ระบบ |

ตรวจถูกต้อง

๑.๐ ช.น. ประจำกรมการ
๑.๑ ท.ร.๑๗ กรมการ
๑.๒ ท.ร.๑๙ กรมการ

ร.อ.หญิง พัชราดี ร.น.
(พัชราดี คงเนียม)

ปฏิบัติหน้าที่ พช.น.เกียกกาย ผพธ.กสธ.ฯ